

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, е-
mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624260, Свердловская обл., г. Асбест,
Ладыженского ул., 24/1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 16.02.2018

№ 01-03-04/ 474

При проведении проверки с 22.01.2018 по 16.02.2018
в отношении

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Асбестовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1

дата регистрации 17.12.1998

ИНН/ОГРН 6603011042 / 1026600629340

1. 1-е отделение для детей с задержкой психического развития(624260, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1)
2. 2- отделение для детей с тяжелой и средней степенью умственной отсталости(624260, г. Асбест, Советская ул., 4)
3. 3. пищеблок(624260, г. Асбест, Уральская ул., 63)

рассмотрении представленных документов: акта от 16.02.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1. 1-е отделение для детей с задержкой психического развития(624260, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1)				
1.	Устранить множественные дефекты потолков и стен в виде образования подтеков в коридоре у игровой № 47, игровая кабинета № 44, в кабинете № 79, спортивном зале, в туалетной № 98, в игровой между кабинетами 89 и 101; устранить множественные дефекты потолка и стены в коридоре 2-го этажа в виде образования подтеков и признаков поражения грибок устранить дефекты лакокрасочного покрытия дверного проема при входе в спортивный зал и в раздевалке мальчиков при спортивном зале, в виде отставания лакокрасочного покрытия (п.4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.)		4.28.	21.01.2019
2.	Устранить множественные дефекты лакокрасочного покрытия	СанПиН	4.28.	21.01.2019

	стены в виде ее отшелушивания в туалетной № 41(п. 4.28. Стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибком, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещениях пищеблока облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м. Для отделки потолков используются водоотталкивающие (влагостойкие) краски. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.)	2.4.2.3286-15		
3.	Обеспечить соответствие параметров микроклимата учебных кабинетов № 27,43,4,28,12,11,101 гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами,(п.5.2. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе, должна составлять 18-24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°C; раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22°C. Температура воздуха в гардеробных (раздевальных), жилых комнатах (спальнях), помещениях для отдыха должна составлять 20-22°C; санитарных узлах, умывальных, комнате гигиены девочек - 19-21°C; душевых - 24-26°C. Относительная влажность воздуха помещений должна составлять 40-60% во все периоды года, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.)		5.2.	21.01.2019
4.	1. Устранить дефект внутренней поверхности душевой кабины в виде образования грибка и ржавчины. 2. Обеспечить индивидуальное хранение предметов личной гигиены (индивидуальные мочалки, полотенца) (п.11.5. При круглосуточном пребывании в организации обучающихся с ОВР помывка детей организуется не реже одного раза в неделю. Возможность помывки в душе должна быть предоставлена детям постоянно. В душевых дети должны использовать индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку. В душевых и ванных комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики. Каждый обучающийся с ОВЗ обеспечивается комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), постельным бельем, на матрасниками, индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа). Смена нательного, постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края).		11.5.	21.01.2019
2. 2- отделение для детей с тяжелой и средней степенью умственной отсталости(624260, г. Асбест, Советская ул., 4)				
1.	Устранить дефекты лакокрасочного покрытия стены в виде его отставания и шелушения в спортивном зале, в кабинете № 29 устранить дефекты потолка в виде образования подтеков (п. 4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.)		4.28.	21.01.2019

2.	Устранить множественные дефекты напольного покрытия в виде разрывов и расхождения швов линолеума в кабинетах № 59а,38,22,23,37а,34,29,25,15,16,17,20,6,5,гардеробе (п. 4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой)		4.29.	21.01.2019
3.	Обеспечить наличие ограждения отопительных приборов в коридорах 1 и 2-го этажей основного здания.(п.6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей.Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением).		6.1.	21.01.2019
4.	Обеспечить замену ветхих оконных блоков в коридорах 1 и 2 - го этажей, лестничных проемах между 1 и 2-м этажами основного здания образовательной организации для обеспечения проведения качественной очистки и мытья стекол с периодичностью - по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью),(п.7.1.9. очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).		7.1.9.	21.01.2019
5.	Обеспечить наличие в санитарных узлах спальных комнат педальных ведер и держателей для туалетной бумаги.(нар.п. 4.24. В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги.)	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.24.	21.01.2019
6.	Обеспечить отделку стен в спальнях помещениями материалами, позволяющими проведение качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями действующих санитарных правил (п. 4.28. Стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибок, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.Стены в помещениях с влажным режимом (душевых, ванных комнатах умывальных, санитарных узлах, постирочных, гладильных), кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещениях пищеблока облицовываются глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м.Для отделки потолков используются водоотталкивающие (влагостойкие) краски.Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств)		4.28.	21.01.2019
7.	Обеспечить наличие ограждения отопительных приборов в спальнях комнатах.(п. 5.1.Ограждения отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, разрешенных к применению и безопасных для здоровья обучающихся.)		5.1.	21.01.2019
8.	Обеспечить соответствие параметров микроклимата учебных кабинетов № 49,29,30,21,46,47,50,51 гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами (п. 5.2. Температура воздуха в учебных помещениях		5.2.	21.01.2019

	и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе, должна составлять 18-24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°C; раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22°C. Температура воздуха в гардеробных (раздевальных), жилых комнатах (спальнях), помещениях для отдыха должна составлять 20-22°C; санитарных узлах, умывальных, комнате гигиены девочек - 19-21°C; душевых - 24-26°C. Относительная влажность воздуха помещений должна составлять 40-60% во все периоды года, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек).			
9.	Обеспечить наличие защитной светорассеивающей арматуры на осветительных приборах в гардеробной (п. 6.7. Осветительные приборы оборудуются защитной светорассеивающей арматурой для обеспечения равномерного освещения. Чистку осветительных приборов и светорассеивающей арматуры проводят по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Перегоревшие лампы подлежат своевременной замене. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер и хранятся в выделенном помещении, недоступном для детей. Вывоз и утилизация ламп осуществляется специализированными организациями.)		6.7.	21.01.2019
10.	Мягкую мебель (диваны, кресла, уголки) в кабинете № 48 (сенсорная комната), в кабинете № 24 (МОП), кабинете № 26 (домоводство), спальнях помещений обеспечить покрытием, допускающим его уборку влажным способом (п. 11.8.11.8. Мягкая мебель (диваны, кресла, уголки) обеспечивается покрытием, допускающим его уборку влажным способом. При его отсутствии используются съемные чехлы. Количество сменных чехлов для мягкой мебели должно быть не менее двух комплектов. Сменные чехлы для мягкой мебели подвергаются стирке).		11.8.	21.01.2019
3. пищеблок(624260, г. Асбест, Уральская ул., 63)				
1.	обеспечить соблюдение требований к условиям хранения и удаления отходов производства (изготовления) пищевой продукции в соответствии с требованиями гигиенических нормативов	СП 2.3.6.1079-01	9.13. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	21.01.2019

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе

в срок до 21.01.2019 года.

1. В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить документированную информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов
№ 01-03-04/ от 16.02.2018 года

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,

назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Директора Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
"Асбестовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
Салимзянова Лилия Мансуровна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный
врача в городе Асбест и Белоярском
районе

Е.А.Брагина

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

зам. директора

должность, ФИО

подпись

дата

24.04.18г.

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания