

подписчик 19.06.18
к/к 63х2х7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Директору
Государственного казенного
общеобразовательного учреждения
Свердловской области "Асбестовская школа-
интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы"
Л.М.Салимзяновой

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-
mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624260, Свердловская обл., г. Асбест,
Ладыженского ул., 24/1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.06.2018

№ 01-03-04/2393

При проведении проверки с 04.06.2018 по 28.06.2018
в отношении

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Асбестовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

юридический адрес 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1

дата регистрации 17.12.1998

ИНН/ОГРН 6603011042 / 1026600629340

- 1-е отделение для детей с задержкой психического развития (624260, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1)
- 2- отделение для детей с тяжелой и средней степенью умственной отсталости (624260, г. Асбест, Советская ул., 4)
3. пищеблок (624260, г. Асбест, Уральская ул., 63)

рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки от 28.06.2018 года

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1. 1-е отделение для детей с задержкой психического развития (624260, г. Асбест, Ладыженского ул., 24/1)				
1.	Обеспечить соответствие коэффициента пульсации в кабинетах № 27,43,28 гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. Представить результаты лабораторных исследований в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	03.12.2018
2.	Обеспечить соответствие аэроионного состава воздуха в учебном кабинете № 4 (информатика) гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. Представить результаты лабораторных исследований в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.4.1294-03	2.4.	03.12.2018
2. 2- отделение для детей с тяжелой и средней степенью умственной отсталости (624260, г. Асбест, Советская ул., 4)				
1.	Обеспечить соответствие коэффициента пульсации в кабинетах № 29,47,49 гигиеническим нормативам, установленным действующими санитарными правилами. Представить результаты лабораторных исследований в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03	3.3.1.	03.12.2018

3. пищеблок (624260, г. Асбест, Уральская ул., 63)				
1.	При осуществлении процессов изготовления кулинарной продукции, для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) на предприятии общественного питания разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. Представить документы подтверждающие внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 2	03.12.2018
2.	Обеспечить соблюдение требований к размещению технологического оборудования, а именно к обеспечению свободного доступа к раковине для обработке овощей.	СП 2.3.6.1079-01	5.3.	03.12.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе
в срок до 04.12.2018 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить документированную информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный
врача в городе Асбест и Белоярском
районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Е.А.Брагина

Предписание получил:

директор _____
должность, ФИО

Самозянов _____
подпись

29.10.18
дата

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания