



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области
по городу Асбест и Белоярскому району

г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17,
тел/ факс (343-65) 2-48-18
E-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01944619, ОГРН 1056603530510,
ИНН 6670081969 КПП 660302001

Директору
государственного казённого
общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Асбестовская
школа – интернат, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»
Салимзяновой Л.М.

15.07.2016 г. №01-03-04/2206

Информация о приемке
государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»

к учебному 2016-2017 году.

14.07.2016 года во время приемки, государственного казённого общеобразовательного
учреждения Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы» были представлены акты ревизии систем водоснабжения,
канализации, отопления; акты ревизии технологического и холодильного оборудования.
1-е отделение государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы» (Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского 24/1)

- нарушена целостность кровли здания;
- в связи с нарушением герметичности кровли при проведении приемки обнаружено капание воды с
потолка и осветительных приборов в коридоре между кабинетами математики №103 и кабинетом № 104
3Б класс, актовом зале;
- имеются множественные дефекты отделочных материалов стен, потолка в коридорах и учебных
кабинетах 2-го этажа (79,22,89,101,103,55,57,53,33, коридор у кабинета № 33), актового зала, стены в
коридоре 1-го этажа в виде образования подтеков и «мокнущая»;
- в кабинетах № 89,101,102, умывальной при туалетной № 109,110,40, коридоре 2-го этажа - остекление
окон выполнено не из цельного стеклопакета;
- рабочие места с ПЭВМ в кабинете информатики не оборудованы стульями, основные размеры котского
должны соответствовать росту обучающихся в обуви;
- санитарно – техническое оборудование в кабинете № 22 (биология) – раковина для мытья рук; в туалете
девочек (начальное звено) – раковины для мытья рук; в туалете для учащихся начального звена (№ 109,110)-
раковины для мытья рук - имеет дефекты в виде образования сколов;
- санитарные узлы не оборудованы в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- обеденный зал столовой не оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой
мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
- во всех учебных кабинетах используют лампы с разным спектром цветоизлучения;
- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами
мед.осмотров сотрудников и прививок (списки работников с указанием ФИО, даты рождения, должности и
даты поступления на работу)

Запрещается использовать коридор между кабинетами 103 и 104 для прохода обучающихся,
запрещается использовать помещение актового зала - до полного восстановления герметичности
кровли

2-е отделение государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (Свердловская область, г. Асбест, ул. Советская, 4)

- остекление окон в кабинетах №38, 51, процедурном кабинете, слесарной мастерской, выполнено не из цельного стеклопакета;
- в кабинетах № 5,6 основного здания имеются ветхие оконные блоки;
- практически во всех учебных кабинетах (в здании пристроя), имеются дефекты напольного покрытия в виде расхождения швов линолеума, разрывов линолеума, линолеум не плотно пригнан под плинтуса, в коридоре 2-го этажа основного здания имеются дефекты напольного покрытия в виде расхождения швов линолеума, разрывов линолеума;
- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами мед.осмотров сотрудников и прививок (списки работников с указанием ФИО, даты рождения, должности и даты поступления на работу)

государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области «Асбестовская школа – интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 63)

Пищеблок:

- обеденный зал столовой не оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в производственных цехах пищеблока отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки в месте присоединения мощных ванн и канализационной сети;
- к 01-15 сентября 2015г. представить медицинские книжки и прививочные сертификаты с результатами мед.осмотров сотрудников и прививок (списки работников с указанием ФИО, даты рождения, должности и даты поступления на работу)

Главный Государственный санитарный врач
по г. Асбест и Белоярском у району



Кованов И.Б.